



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
Забайкальское управление**

ул. Тимирязева, 27А; г. Чита, 672038, Тел: (3022) 99-56-01; Факс: (3022) 35-29-17;
E-mail: zab@gosnadzor.ru <http://zab.gosnadzor.ru/>
пр.50-летия Октября, 28а, г. Улан-Удэ, 670034, Телефон: (3012) 44-09-90, факс: (3012) 46-06-43
E-mail: org@bur.gosnadzor.ru

с. Сосново-Озерское
(место составления предписания)

24.05.2019г.
(дата составления предписания)
10 часов 30 минут
(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № 78/09-11-2019

По адресу/адресам: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Ринчина Доржиева, д. 16

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора С.Л. Лархаева, №302-Б от 30 апреля 2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения "Ласточка" (далее – МБДОУ «Ласточка»)

ОГРН: 1060305000062, ИНН: 0305391983

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 3 дня, 11 часов

« 22 » мая 2019г. 16 час 00 мин. до 17 час 00 мин, « 23 » мая 2019г. 09 час 00 мин. до 17 час 00 мин, «24» мая 2019г. 09 час 00 мин. до 11 час 00 мин,

Мною, государственным инспектором Цыбикдоржиевым Андреем Геннадьевичем,

в присутствии: Исполняющей обязанности заведующей МБДОУ «Ласточка» Гынденовой Ольги Даниловны выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов.

На основании статьи 17 и статьи 25 Федерального Закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" предписывается устранить указанные нарушения в установленные для этого сроки:

№ п /п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1.	Обеспечить содержание тепловых энергоустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатация в соответствии с требованиями настоящих Правил, требований безопасности и охраны труда, соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности в процессе эксплуатации оборудования и сооружений, а также других нормативно-технических документов.	п.2.2.1 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее-ПТЭ ТЭУ)	20.08.2019г.
2.	Обеспечить оснащение тепловых энергоустановок средствами измерений.	п.2.9.4 ПТЭ ТЭУ, п.5.1, п.5.4, п.5.5 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0.07МПа (0.7кгс/см ²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115°С) (далее ПУБЭ)	20.08.2019г.
3.	Обеспечить наличие должностных инструкций, инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей.	п.2.8.1, п.2.8.2, п.2.8.6, п.2.8.9, п.6.2.6 ПТЭ ТЭУ	20.08.2019г.
4.	Обеспечить оснащение предохранительными клапанами.	п. 5.1, п.5.2. 1 ПУБЭ	20.08.2019г.
5.	Ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и персоналу эксплуатирующему теплоэнергоустановки пройти проверку знаний ПТЭ ТЭУ в комиссии управления Ростехнадзора	п.2.3.14 ПТЭ ТЭУ	20.08.2019г.
6.	Обеспечить наличие программ, графиков и журнал проведения противоаварийных тренировок.	п.2.3.48 ПТЭ ТЭУ	20.08.2019г.
7.	Обеспечить наличие маркировки на арматуре с указанием условного диаметра, давления, температуры, направления потока.	п.5.6.1 ПУБЭ	20.08.2019г.
8.	Представить сведения о проведении технического освидетельствования котлов (информация о результатах проведения технических освидетельствований и заключения о возможности работы котлов с	п.9.1, п.9.13 ПУБЭ, п.2.6.3 ПТЭ ТЭУ	20.08.2019г.

	указанием разрешенных параметров, сроков следующего освидетельствования (записываются в паспорта котлов)		
9.	Обеспечить наличие инструкции по эксплуатации металлических дымовых труб.	п.3.3.14 ПТЭ ТЭУ	20.08.2019г.
10.	Обеспечить ограждение территории котельной	п.3.2.1 ПТЭ ТЭУ	20.08.2019г.
11.	Обеспечить наличие антикоррозийного покрытия на металлических конструкциях зданий и сооружений котельных.	п.3.3.23 ПТЭ ТЭУ	20.08.2019г.
12.	Нанести красную черту по делению, соответствующего разрешенному давлению в котле с учетом добавочного давления от веса столба жидкости, на манометрах, установленных на котлах	п.5.4.3 ПУБЭ	20.08.2019г.
13.	Обеспечить оснащение котельной средствами пожаротушения	п.4.25 ПУБЭ	20.08.2019г.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки с представлением в Забайкальское Управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Уведомления о выполнении пунктов настоящего предписания направлять Заместителю руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора Лархаеву Степану Леонтьевичу, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28а по мере истечения сроков.

Предписание выдал:



Цыбикдоржиев Андрей Геннадьевич

(должность, ФИО лица, проводившего проверку)

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями для исполнения получил(а):

✓ Тесленова Ольга Даниловна 1990.

(ФИО, должность руководителя, или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ 24 мая 2019г Тонд

(дата, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись должностного лица, проводившего проверку)



МБДОУ «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка»

671430 Республика Бурятия Еравнинский район с.Сосново-Озерское ул .Ринчин-Доржиева 16

Исх.№ 69

от 10.010.2019 г

Отчет

по предписанию Забайкальского управления Ростехнадзор.

15.10.2019 г в отношении МБДОУ «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка» была проведена внеплановая выездная проверка. Лицо проводившее проверку государственный инспектор Цыбикдоржиев Андрей Геннадьевич.

В ходе проверки установлено, что факты невыполнения предписаний территориального органа Ростехнадзора, органов муниципального контроля от 24.05.2019 г №78/09-11-2019

- не выполнен пункт № 5 предписания №78/09-11-2019 от 24.05.2019 г. Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и персонал эксплуатирующий теплоэнергоустановки не прошли проверку знаний ПТЭ ТЭУ в комиссии управления Ростехнадзора. Нарушение – п.2.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

- не выполнен пункт №8 предписания №78/09-11-2019 от 24.05.2019 г. Отсутствуют сведения о проведении технического освидетельствования котлов .Нарушение п.2.6.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.1. , п.9.13 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0.07 Па (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115 гр. С)

Срок устранения нарушения до 02.12.2019 г.

Исходя из выше изложенного, сообщаю персонал (машинисты котла) Тышкенов Ю.С. и Ситников Н.Н. эксплуатирующие теплоэнергоустановки прошли проверку знаний ПТЭ ТЭУ в комиссии управления Ростехнадзора. 6.10.2019 г (приложение удостоверении №110 и 108)

Сведения о проведении технического освидетельствования котлов занесены в паспорт котлов.

Заведующая: /Ж.П.Тышкенова/





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

Забайкальское управление

ул. Тимирязева, 27А; г. Чита, 672038, Тел: (3022) 99-56-01; Факс: (3022) 35-29-17;
E-mail: zab@gosnadzor.ru <http://zab.gosnadzor.ru/>
пр.50-летия Октября, 28а, г. Улан-Удэ, 670034, Телефон: (3012) 44-09-90, факс: (3012) 46-06-43
E-mail: org@bur.gosnadzor.ru

Приложение к акту проверки
от 15 октября 2019 г. № 219/09-11-2019

**ПРЕДПИСАНИЕ № 219
об устранении выявленных нарушений**

15.10.2019
(дата составления)

с. Сосново-Озерское
(место составления)

Мною (нами):

- Цыбикдоржиевым Андреем Геннадьевичем – государственным инспектором Байкальского
отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку,
выявивших нарушения обязательных требований и выдавших предписание

по результатам внеплановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Ласточка" (далее – МБДОУ «Ласточка») ОГРН: 1060305000062, ИНН: 0305391983

(сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе)

проведенной на основании распоряжения №841-Б от 11.10.2019 г. заместителя руководителя
Забайкальского управления Ростехнадзора С.Л. Лархаева

в период с « 14 » октября 2019 г. по « 15 » октября 2019 г.

по адресу: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул.
Ринчина Доржиева, д.16

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере
электроэнергетики.

(промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, электроэнергетики, и.т.д.)

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения

о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 предписываю(ем) устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа.	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которого нарушены (не соблюдены) – пункт проверочного листа	Срок устранения нарушения
1.	Ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и персоналу эксплуатирующему теплоэнергоустановки пройти проверку знаний ПТЭ ТЭУ в комиссии управления Ростехнадзора	п.2.3.14 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». (Утверждены приказом Минэнерго от 24 марта 2003 №115) (далее – ПТЭ ТЭУ)	02.12.2019
2.	Представить сведения о проведении технического освидетельствования котлов (информация о результатах проведения технических освидетельствований и заключения о возможности работы котлов с указанием разрешенных параметров, сроков следующего освидетельствования (записываются в паспорта котлов)	п.9.1, п.9.13 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0.07МПа (0.7кгс/см ²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115°С) (далее ПУБЭ), п.2.6.3 ПТЭ ТЭУ	02.12.2019

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Подписи должностных лиц, выдавших предписание:



Цыбикдоржиев А.Г.


Один экземпляр предписания для исполнения получил:

Тышкенова Жаргалма Цыденешеевна – заведующая МБДОУ «Ласточка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

15.10.2019 г.

(дата)



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)



МБДОУ «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка»

671430 Республика Бурятия Еравнинский район с.Сосново-Озерское ул.Ринчин-Доржиева 16

14.11.2019 г. № 69

**Заместителю руководителя Забайкальского
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору
Лархаеву С.Л.**

Уважаемый Степан Леонтьевич!

МБДОУ «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка», в соответствии с предписанием Ростехнадзора №78/09-11-2019 от 24.05.2019г., представляет следующую информацию об устранении замечаний:

П.5. Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, а также за эксплуатацию теплоэнергоустановки – машинисты котла Тышкенов Ю.С. и Ситников Н.Н. прошли проверку знаний ПТЭ и ТЭУ в комиссии управления Ростехнадзора 06.11.2019г. (удостоверения прилагаются).

П.8. Техническое освидетельствование котла «Универсал-6», расположенного в котельной МБДОУ «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка» проведен (документы прилагаются).

**Заведующая
МБДОУ «Сосново-Озерский
детский сад «Ласточка»**



Ж.Ц. Тышкенова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575831

Владелец Тышкенова Жаргалма Цыденешеевна

Действителен с 08.06.2021 по 08.06.2022