

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3

тел: (3012) 37-34-74, E-mail: und-03@mail.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ЕРАВНИНСКОГО РАЙОНА**

671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, село Сосново-Озерское, ул. Октябрьская, 9

Тел.: 8-(301-35) – 21-0-75, E-mail: eravnagpp@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"29" июля 2021 г., 15 час. 30 мин. N 30

(дата и время составления акта)

671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Октябрьская, д.

9

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главного государственного инспектора Еравнинского района Республики Бурятия по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Карбушева С.В. о проведении плановой выездной проверки от 23 июля 2021 №30.

Учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 03210061000200387193

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках **Федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Карбушевым Семеном Васильевичем, начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главным государственным инспектором Еравнинского района Республики Бурятия по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: *не привлекались*.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): *не привлекались.*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: *Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка»*

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): *671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, село Сосново-Озерское, улица Ринчин-Доржиева, д 16*

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка» (ИНН: 0305391983, ОГРН: 1060305000062).*

– *Юридический адрес: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, село Сосново-Озерское, улица Ринчин-Доржиева, д.16.*

Адрес (местоположение объектов) места осуществления контролируемым лицом деятельности: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, село Сосново-Озерское, улица Ринчин-Доржиева, д.16.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "28" июля 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "29" июля 2021 г., 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 3 часов, 30 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) *Истребование документов*

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "29" июля 2021 г., 15 час. 00 мин.

по "29" июля 2021 г., 15 час. 30 мин.

по месту: Административное здание ОНДПР Еравнинского района УНДПР Главного управления МЧС России по Республике Бурятия по адресу: 671430, Республика Бурятия,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: *проверена документация, характеризующая противопожарное состояние объекта надзора.*

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Осмотр

в следующие сроки:

с "27" июля 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "27" июля 2021 г., 13 час. 00 мин.

по месту: *Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка» по адресу: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, село Сосново-Озерское, улица Ринчин-Доржиева, д.16*

по результатам которого составлен: -

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) *находившиеся в распоряжении отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия:*

- *сведения о соответствии, присвоенной категории риска Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка» Еравнинского района» по адресу: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, село Сосново-Озерское, улица Ринчин-Доржиева, д.16;*

2) *представленные Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка»:*

- *Общие сведения об объекте (правоустанавливающие документы юридического лица):*

наименование юридического лица, копия устава, копии распорядительных документов о назначении руководителя, подтверждающие документы должностного лица, имеющего право представлять интересы юридического лица и подписи от имени юридического лица, копии распорядительных документов о назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность (с приложением должностных инструкций, регламентов и пр.);

- *Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;*

- *Документация на ввод в эксплуатацию систем обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной защиты, автоматических и автономных установок пожаротушения и т.п.*

- *Договора на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной защиты, автоматических и автономных установок пожаротушения и т.п.*

- Акты (протоколы) проверок систем обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной защиты, автоматических и автономных установок пожаротушения и т.п.;
- Акты (протоколы) проверок средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности.
- Акты проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода;
- Акты (протоколы) проведения перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей);
- Акты эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах;
- Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты;
- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- Сертификаты соответствия с приложениями на строительные и отделочные материалы, применяемые при отделке помещений, сертификаты соответствия с приложениями на огнезащитные материалы, применяемые при огнезащитной обработке;
- Копия лицензии юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;
- Декларация пожарной безопасности;
- Документы, подтверждающие прохождение обучения по программам противопожарного инструктажа и (или) дополнительным профессиональным программам;
- Журнал учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности;
- Инструкции о мерах пожарной безопасности;
- Акты практических тренировок по эвакуации.

11. По результатам выездной проверки установлено:

- 1) Вывод о выявлении нарушений обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Обязательное требование, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное требование	Сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования
1.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p> <p>(п. 23, п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в</p>	<p>Не обеспечено работа эвакуационного (аварийного) освещения в круглосуточном режиме работы либо его включение автоматически при прекращении электропитания.</p>

Российской Федерации»).

В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330

(п.4.3.12 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 19 марта 2020 г. N 194)

Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении питания рабочего освещения либо вручную, если автоматика не сработала.

Питание аварийного освещения осуществляется в соответствии с требованиями [7].

Аварийное освещение подключается к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения.

Освещение путей эвакуации в помещениях, местах производства работ вне зданий и на технологических площадках промышленных предприятий следует предусматривать по путям эвакуации:

- в коридорах и проходах по путям эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
- в зоне каждого изменения направления пути;
- на пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;
- в местах размещения средств экстренной связи;
- в местах размещения средств пожаротушения;
- в местах размещения плана эвакуации;
- снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения

(п. 7.6.1, 7.6.3 Свод правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», Актуализированная редакция СНиП 23-05-95, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 777/пр и введен в действие с 8 мая 2017 г.)

2.

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения

В здании не обеспечивается в соответствии с учетом технической документации заводов - изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной

пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, [7], требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.

(п.13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» «Нормы и правила проектирования», Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175)

В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей опасности и типа исполнения в соответствии с таблицей 2.

нг(A F/R)-FRLS - П1а.7.2.2.2 - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара

(Раздел № 6 таблица № 2 ГОСТ 31565-2012. «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 N 1097-ст)

защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

1. Подключение пожарных извещателей и акустических систем выполнено проводом марки КСПВ 12х0,5, что не соответствует нормам ГОСТ 53315-2009 (необходимо замена на провода марки FRLS сечением 0,5).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении (нереализации) требований, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного

(мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


1) Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты всех классов функциональной пожарной опасности, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности (Приложение №1, 4 утвержденное приказом МЧС России от 17.02.2021 №88) на 13 листах.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главный государственный инспектор Еравнинского района Республики Бурятия по пожарному надзору)

подполковник внутренней службы Карбушев С.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Карбушев Семен Васильевич, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, контактный телефон: 8 (30135) 21-0-75, электронный адрес: Eravnagpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Тышкенова Жаргалма Цыденешеевна, заведующая Муниципального бюджетного

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

Дошкольного образовательного учреждения «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка»

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 »

июля

20 21 г



(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 37-34-74, E-mail: und-03@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ЕРАВНИНСКОГО РАЙОНА

671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, село Сосново-Озерское, ул. Октябрьская, 9
Тел.: 8-(301-35) – 21-0-75, E-mail: eravnagrn@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 30 / 1 / 24

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 29 » июля 20 21 г.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

«Сосново-Озерский детский сад «Ласточка»

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

671430, Республика Бурятия,

Еравнинский район, село Сосново-Озерское, улица Ринчин-Доржиева, д.16

Заведующей МБДОУ «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка»

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Тышкеновой Жаргалме Цыденешеевна

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной
(основания проведения проверки)

безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном
пожарном надзоре", планом проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2021 год,
утвержденным начальником отделения надзорной деятельности и профилактической
работы Еравнинского района управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главным
государственным инспектором Еравнинского района Республики Бурятия по пожарному
надзору) Карбушевым С.В., решением о проведении плановой выездной проверки от 23 июля
2021 г., № 30 начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Еравнинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главного государственного
инспектора Еравнинского района Республики Бурятия по пожарному надзору)

в период с « 28 » июля 20 21 г. по « 29 » июля 20 21 г.

проведена плановая выездная проверка подполковником внутренней службы,

(фамилия, инициалы,

Карбушевым С.В. начальником отделения надзорной деятельности и профилактической
работы Еравнинского района Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главным
государственным инспектором Еравнинского района Республики Бурятия по пожарному
надзору)

должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

совместно с: Заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка» Тышкеновой Ж.Ц.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не обеспечено работа эвакуационного (аварийного) освещения в круглосуточном режиме работы либо его включение автоматически при прекращении электропитания.	Пункты 23,37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт .4.3.12 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 19 марта 2020 г. N 194 пункт 7.6.1, 7.6.3 Свод правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», Актуализированная редакция СНиП 23-05-95, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального	01 февраля 2022 г.	

		хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 777/нр и введен в действие с 8 мая 2017 г.		
2.	<p>В здании не обеспечивается в соответствии с учетом технической документации заводов - изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p>1. Подключение пожарных извещателей и акустических систем выполнено проводом марки КСПВ 12х0,5, что не соответствует нормам ГОСТ 53315-2009 (необходимо замена на провода марки FRLS сечением 0,5).</p>	<p>пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» «Нормы и правила проектирования», Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175</p> <p>Раздел № 6 таблица № 2 ГОСТ 31565-2012. «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 N 1097-ст</p>	01 февраля 2022 г.	

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главный государственный инспектор Еравнинского района Республики Бурятия по пожарному надзору)
подполковник внутренней службы Карбушев С.В.



(подпись)

Карбушев Семен Васильевич, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, контактный телефон: 8 (30135) 21-0-75, электронный адрес: Eravnagpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка»
(должность, фамилия, инициалы)

Тышкенова Жаргалма Цыденешеевна

« 29 » июля 20 21 г.

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575831

Владелец Тышкенова Жаргалма Цыденешеевна

Действителен с 08.06.2021 по 08.06.2022